

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : DoP No. 0005

In conformità all'allegato III del regolamento UE No. 305/2011



1. Codice unico di identificazione del prodotto: H07V-K / 07V-K / H07V-U / 07V-U / H07V-R / 07V-R 450/750 V<sub>AC</sub>
2. Uso previsto : cavi di alimentazione o comunicazione, per impiego all'interno di edifici ed opere ingegneristiche civili progettati con l'obiettivo di limitare la generazione e la diffusione di fumo ed incendio.
3. Fabbrikante : SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria,15B 47867 Talamello (RN) - ITALY  
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : [info@salcavi.com](mailto:info@salcavi.com)
4. Sistema AVCP : 3
5. Mandatario : N.A
6. Normativa armonizzata: EN 50575:2014 + A1:2016
7. Organismo notificato: No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A  
Organismo notificato: No. 2661 - BASEC British Approvals Service for Cables
8. Prestazioni dichiarate :


reazione al fuoco  
metodo di prova  
metodo di classificazione  
sostanze pericolose

Eca  
CEI EN 60332-1-2:2006 + A1:2016  
EN 13501-6:2019  
nessuna

Tutti i prodotti elencati al punto 1 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione viene emessa in conformità al regolamento UE No. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante indicato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giancarlo Farinelli  
Responsabile Ufficio Tecnico  
Talamello 11/01/2022



DoP disponibile all'indirizzo : [www.salcavi.com](http://www.salcavi.com)