

## LEISTUNGSERKLÄRUNG : No. 0003

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011




1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : H05Z1Z1-F / 05Z1Z1-F 300/500 V<sub>AC</sub>
2. Verwendungszweck : Versorgung mit Elektrizität und Daten in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, das Entstehen und die Verbreitung von Feuer und Rauch zu vermeiden.
3. Hersteller : SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria,1 47867 Talamello (RN) - ITALY  
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : [info@salcavi.com](mailto:info@salcavi.com)
4. AVCP system : 3
5. Bevollmächtigter Vertreter : unzutreffend
6. Harmonisierte Norm : EN 50575:2014 + A1:2016
7. Produktzertifizierungstelle : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
8. Erklärte Leistung :

Brandverhalten	Eca
Testmethode	CEI EN 60332-1-2:2006
Klassifikationsmethods	EN 13501-6:2014
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von :

Giancarlo Farinelli  
Technical Manager  
Talamello 06/04/2017



Dokument herunterladbar unter folgender Adresse : [www.salcavi.com](http://www.salcavi.com)