© All rights reserved.
All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization

LEISTUNGSERKLÄRUNG : No. 0005

Gemäβ Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011

CE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : H07V-K / 07V-K / H07V-U / 07V-U / H07V-R / 07V-R 450/750 V_{AC}

2. Verwendungszweck : Versorgung mit Elektrizität und Daten in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, das Entstehen und die Verbreitung von Feuer und Rauch zu vermeiden.

3. Hersteller : SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria,1 47867 Talamello (RN) - ITALY
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : info@salcavi.com

4. AVCP system : 3

5. Bevollmächtigter Vertreter : unzutreffend

6. Harmonisierte Norm : EN 50575:2014 + A1:2016

7. Produktzertifizierungstelle : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A

8. Erklärte Leistung :

Brandverhalten	**Eca**
Testmethode	CEI EN 60332-1-2:2006
Klassifikationsmethods	EN 13501-6:2014
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produckts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von :

Giancarlo Farinelli
Technical Manager
Talamello 26/05/2017

CPR Construction products regulation CERTIFIED

Dokument herunterladbar unter folgender Adresse : www.salcavi.com