

LEISTUNGSERKLÄRUNG : No. 0048

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : FR5F, Livzn6Y, Livs6Y, Livn6Y
2. Verwendungszweck : Versorgung mit Elektrizität und Daten in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, das Entstehen und die Verbreitung von Feuer und Rauch zu vermeiden.
3. Hersteller : SALCAVI TECHNIC S.p.A. Via dell'Industria,1 47867 Talamello (RN) - ITALY
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : info@salcavi.com
4. AVCP system : 3
5. Bevollmächtigter Vertreter : unzutreffend
6. Harmonisierte Norm : EN 50575:2014 + A1:2016
7. Produktzertifizierungstelle : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
8. Erklärte Leistung :

Brandverhalten	Eca
Testmethode	CEI EN 60332-1-2:2006
Klassifikationsmethods	EN 13501-6:2014
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von :

Giancarlo Farinelli
Technical Manager
Talamello 26/03/2018

